Inflotrolix inc.
50-C5, Chemin de Gaspé, Bromont
QC, J2L 2N8, Canada
T/F 450 445.0700
1 877 287.7777

Inflotrolix inc.

INSTRUCTIONS de CONFIGURATION

POUR L'AQUA-PROTEC & MREP

PROJET	AP-01 – BL-01
SPECIFICATION	N/A
COMPOSANTES	AQUA-PROTEC & RPSM
NUMÉROS DE PIÈCES	AP-01, BL-01
	N/A
	N/A

	Nom / Titre	Signature	Date (aaaa/mm/jj)
Préparé par:	Patrick Savaria	______________	______
Approuvé par:	Patrick Savaria	______________	______

Date de la 1er révision (AAAA/mm/jj)	2011-12-29	**Numéro de révision:**	A
Date de la dernière révision: (AAAA/mm/dd)			

Inflotrolix inc.
50-C5, Chemin de Gaspé, Bromont
QC, J2L 2N8, Canada
T/F 450 445.0700
1 877 287.7777

Liste de révision

Numéro de révision	Date (AA/mm/jj)	Description
A	2011-12-29	Relâche du document
B		
C		
D		

Table des matières

1- GÉNÉRALE

Ce document contient les instructions pour configurer le système Aqua-Protec (AP-01) et le module rétractable d'étanchéité pneumatique (MREP) (BL-01 utilisé comme exemple). Ce document est destiné aux plombiers et techniciens certifiés par Inflotrolix. Les instructions d'installation du panneau de commande Aqua-Protec et du module rétractable d'étanchéité pneumatique (MREP) sont contenues dans un document distinct. Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de la plomberie.


2- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME AQUA-PROTEC

Qté	Description	Illustration
1	Aqua-Protec (AP-01)	

3- DÉTAILS DU SYSTÈME AQUA-PROTEC

Qty	Description	Illustration
1	Écran LCD	

1	DEL : Système en fonction	
1	DEL : Le MREP est déployé et l'égout est étanche	
1	DEL : Détection d'eau	
1	Touche pour mettre en sourdine l'alarme	
1	Touche de MENU ou OK	

4	Touches de navigation		

Inflotrolix inc.
50-C5, Chemin de Gaspé, Bromont
QC, J2L 2N8, Canada
T/F 450 445.0700
1 877 287.7777

4- CONFIGURATION DE L'AQUA-PROTEC

4.1- MISE SOUS TENSION DU SYSTÈME

ÉTAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION
4.1.1-	Ouvrez le panneau à l'aide d'un tournevis à tête plate.	
4.1.2-	Branchez l'adaptateur CA dans une prise électrique	
4.1.3-	Dans le panneau, branchez le connecteur de la batterie à la carte électronique.	

4.2- Navigation, sélection et modification

ÉTAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION
4.2.1-	Pour aller au « MENU » appuyez sur la touche « OK »	
4.2.2-	Pour naviguer dans le «MENU » utiliser les touches « HAUT » et « BAS »	
4.2.3-	Utilisez la touche « DROITE » pour valider votre choix	
4.2.4-	Utilisez la touche « GAUCHE » pour remonter d'un niveau	

4.2.5-	Pour modifier une entrée, utiliser les touches « HAUT » et « BAS »	
4.2.6-	Utilisez la touche « DROITE » pour confirmer votre choix	
4.2.7-	Utilisez la touche « GAUCHE » pour retourner en arrière d'une case	



4.3- PREMIÈRE CONFIGURATION

ÉTAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION
4.3.1-	Voici ce que vous devriez voir sur l'écran LCD	AQUA-PROTEC →Production Tests Installation Version
4.3.2-	Allez à « Version » et validez	AQUA-PROTEC Production Tests Installation →Version
4.3.3-	Le numéro de version que vous devriez voir est « XXXXXX ». Si ce n'est pas le cas, appelez le service Aqua-Protec.	
4.3.4-	Allez à « Installation » et validez	AQUA-PROTEC Production Tests →Installation Version
4.3.5-	Sélectionnez « Language »	INSTALLATION Date and Time →Language Technician #

4.3.6-	Sélectionnez « Français »	CONFIG: LANGUAGE English →Français
4.3.7-	Sélectionnez « Date et Heure »	INSTALLATION →Date et Heure Langage # Technicien
4.3.8-	Entrez la date et l'heure en utilisant le format « AAAA-MMM-JJ HH: mm ». Notez que le système utilise le format 24h.	DATE ET HEURE 2000-JAN-01 00:00
4.3.9-	Sélectionnez « # Technicien »	INSTALLATION Date et Heure Langage →# Technicien
4.3.10-	Entrez votre # technicien en utilisant le format « AAA-000 »	# TECHNICIEN AAA-000

4.3.11-	Sélectionnez « NS AQUA-PROTEC »	INSTALLATION Langage # Technicien →NS AQUA-PROTEC
4.3.12-	Entrez le ns Aqua-Protec en utilisant le format « A-00-A00-000 ». Remarque: Vous trouverez le ns à l'intérieur de la porte du panneau.	NS AQUA-PROTEC A-00-A00-000
4.3.13-	Sélectionnez « Type d'installation »	INSTALLATION # Technicien NS AQUA-PROTEC →Type Installation
4.3.14-	Sélectionnez le type de MREP	TYPE INSTALLATION → 4/4PO
4.3.15-	Sélectionnez « MREP »	INSTALLATION NS AQUA-PROTEC Type Installation →MREP

4.3.16-	Sélectionnez « NS MREP »	MREP →NS MREP Expiration Nombre Gonflement
4.3.17-	Entrez le ns MREP en utilisant le format « A-0000-0000 ». Remarque: Vous trouverez le ns du MREP sur l'étiquette du MREP	NS MREP A-0000-0000
4.3.18-	Sélectionnez « Expiration »	MREP NS MREP →Expiration Nombre Gonflement
4.3.19-	La date d'expiration doit être de 5 ans à partir de maintenant. Si non, faire le changement.	EXPIRATION MREP 2017-FEV-01
4.3.20-	Sélectionnez « Nombre Gonflement »	MREP NS MREP Expiration →Nombre Gonflement
4.3.21-	Le décompte des gonflements doit être à 0. Si non, faire le changement.	NOMBRE GONFLEMENT 0

4.3.22-	Retournez au sous-menu « INSTALLATION »	INSTALLATION →Date et Heure Langage # Technicien
4.3.23-	Utilisez le « manuel d'installation » et assurez-vous que le MREP est correctement installé.	
4.3.24-	Sélectionnez « Test Complet »	INSTALLATION Type Installation MREP →Test Complet
4.3.25-	La procédure de test complet prendra 12 à 15 min	TEST COMPLET Maintient P: 10.8 psi T: 02:35 EGOUT ETANCHE
4.3.26-	Si le résultat du test complet est "ECHEC", appelez le service de soutien technique	TEST COMPLET ECHEC
4.3.27-	Si le résultat de test complet est « OK », appuyez sur la touche « DROITE »	TEST COMPLET OK

4.3.28-	Sélectionnez « No de Validation »	INSTALLATION MREP Test Complet →No de Validation
4.3.29-	Appelez: 1-877-287-7777 et un numéro d'installation valide vous sera donné	NO DE VALIDATION 943 TEL 1-877-287-7777
4.3.30-	Entrez le numéro de validation	NO DE VALIDATION 999 TEL 1-877-287-7777
4.3.31-	Voilà! La première configuration est terminée!	AQUA-PROTEC EN VEILLE 09:33:12 EGOUT LIBRE Pressez OK pour MENU

4.4- CHANGER LE MREP

ÉTAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION
4.4.1-	Arrêtez le système. (Voir la section 4.5)	
4.4.2-	Prenez le numéro de série du MREP en note.	
4.4.3-	Changer le MREP. (Voir « Manuel d'installation »)	
4.4.4-	Démarrez le système (voir section 4.1)	AQUA-PROTEC EN VEILLE 09:33:12 EGOUT LIBRE Pressez OK pour MENU
4.4.5-	Appelez le « Menu » en utilisant la touche « OK »	MENU PRINCIPAL →Langue Version Technicien
4.4.6-	Sélectionnez « Technicien »	MENU PRINCIPAL Langue Version →Technicien
4.4.7-	Entrez votre code d'accès	MOT DE PASSE 0000000

4.4.8-	Descendez et sélectionnez « Changer le MREP »	TECHNICIEN Langue Date et Heure →Changer le MREP
4.4.9-	Sélectionnez « NS MREP »	MREP →NS MREP Expiration Nombre Gonflement
4.4.10-	Entrez le ns MREP en utilisant le format « A-0000-0000 ». Remarque: Vous trouverez le ns du MREP sur l'étiquette du MREP	NS MREP A-0000-0000
4.4.11-	Sélectionnez « Expiration »	MREP NS MREP →Expiration Nombre Gonflement
4.4.12-	La date d'expiration doit être de 5 ans à partir de maintenant. Si non, faire le changement.	EXPIRATION MREP 2017-FEV-01

4.4.13-	Sélectionnez « Nombre Gonflement »	MREP NS MREP Expiration →Nombre Gonflement
4.4.14-	Le décompte des gonflements doit être à 0. Si non, faire le changement.	NOMBRE GONFLEMENT 0
4.4.15-	Retournez au sous-menu « TECHNICIEN »	TECHNICIEN Langue Date et Heure →Changer le MREP
4.4.16-	Sélectionnez « Test Complet »	TECHNICIEN Contrôle Manuel Test Partiel →Test Complet
4.4.17-	La procédure de test complet prendra 12 à 15 min	TEST COMPLET Maintient P: 10.8 psi T: 02:35 EGOUT ETANCHE

4.4.18-	Si le résultat du test complet est "ECHEC", appelez le service de soutien technique	TEST COMPLET ECHEC
4.4.19-	Si le résultat de test complet est « OK », appuyez sur la touche « DROITE »	TEST COMPLET OK
4.4.20-	Quittez le "MENU" en utilisant La touche « GAUCHE »	AQUA-PROTEC EN VEILLE 09:33:12 EGOUT LIBRE Pressez OK pour MENU

Inflotrolix inc.
50-C5, Chemin de Gaspé, Bromont
QC, J2L 2N8, Canada
T/F 450 445.0700
1 877 287.7777

4.5- ARRÊTER LE SYSTÈME

ÉTAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION
4.5.1-	Ouvrez le panneau à l'aide d'un tournevis à tête plate.	
4.5.2-	Dans le panneau, débranchez le connecteur de la batterie de la carte électronique.	
4.5.3-	Débranchez l'adaptateur CA de la prise électrique	

